

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka č.: 3481/B

SKSPDIS010710003010
SKSPDIS010710003011
SKSPDIS010710003012
SKSPDIS010710003013
SKSPDIS010710003014
SKSPDIS010710003015
SKSPDIS010710003016
SKSPDIS010710003017
SKSPDIS010710003018
SKSPDIS010710003019
SKSPDIS010710003020
SKSPDIS010710003021

8002070213

Evidenčné číslo Zmluvy o pripojení k
distribučnej sieti

Miesto dodávky (POD)

Charakter odberu:

1. Technické a obchodné podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia:

1.1 Identifikačné údaje budúceho odberného plynového zariadenia Obchodné meno: Obec Brzotín

Ulica (alebo pri výstavbe názov miestnej časti)	Číslo domu	Názov obce, mesta	PSČ
Berzehorská	p.č.20/1	Brzotín	04951

1.2 Pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) žiadateľa k distribučnej sieti prevádzkovej spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. sa zrealizuje za podmienok uvedených v tomto Vyjadrení k žiadosti o pripojenie OPZ budúceho odberateľa plynu mimo domácnosti k distribučnej sieti.

1.2.1 Špecifikácia existujúcej distribučnej siete a lokalizácia miesta a spôsobu pripojenia na sieť:

Existujúca distribučná sieť / (DN), PN / a bližšia špecifikácia bodu pripojenia (ulica, parcelné číslo alebo napr.: pri objekte č. X....a podobne...) /,
Bližšie určenie plynárenského zariadenia, ktorým bude odberné plynové zariadenie pripájať na existujúcu distribučnú sieť / D, (DN), PN, predpokladaná dĺžka v m, osadenie HUP, maximálny a minimálny prevádzkový pretlak v predpokladanom mieste pripojenia k existujúcej distribučnej sieti (tzv. "uzlový bod", v ktorom sa bude plynárenské zariadenie vedúce k odbernému plynovému zariadeniu pripájať na existujúcu distribučnú sieť) v / kPa /:

1. Technické parametre pripojenia

Typ pripojenia: Osadenie regulačnej zostavy a meradla zemného plynu

Určené meradlo: BK G4 – rozstup hrdiel 100 ± 0,5 (pre každý byt)

Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a miesto pripojenia:

Odborné plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie bude pripojené k existujúcej distribučnej sieti STL pripojovaciemu plynovodu (PP) z polyetyléneho materiálu, D32 s prevádzkovým pretlakom plynu max. PN 300 kPa za už osadeným hlavným uzáverom plynu (HUP). PP sa nachádza pred parcelou žiadateľa (č. parcely 20/1) – ID úsek 10869020.

Ak žiadateľ pri budovaní pripojenia zistí, že je nutné zmeniť polohu existujúceho HUP (skrútiť, predĺžiť alebo preložiť existujúci PP) je povinný kontaktovať SPP-distribúcia a.s. za účelom uzavretia dodatku k zmluve o pripojení, v ktorom bude definované vykonať vyvolané zmeny na PP na náklady žiadateľa.

Odborné plynové zariadenie (OPZ) žiadateľa o pripojenie bude pripojené k existujúcemu STL pripojovaciemu plynovodu (PP), po splnení podmienok určených v týchto technických podmienkach pripojenia:

Meracia a regulačná zostava (MaRZ)

MaRZ zriaduje žiadateľ o pripojenie (okrem určeného meradla plynu), a bude spĺňať tieto kritériá:

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Pozostáva zo skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a ostatných montážnych komponentov.
Bude umiestnená na fasáde objektu parc. č. 20/1 tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva.
Výška osadenia RZ v oplatení alebo v murive bude minimálne 1m nad úrovňou terénu.
Priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž regulátora tlaku plynu a celého príslušenstva bežným náradím.

Meradlá budú prístupné, umiestnené v spoločných priestoroch bytového domu.

Hlavný uzáver plynu (HUP):

HUP zriaďuje žiadateľ o pripojenie, HUP bude spĺňať tieto kritériá:
HUP je guľový uzáver pred regulátorom tlaku plynu (v smere prúdenia plynu).

Regulátor tlaku plynu (RTP):

RTP zriaďuje žiadateľ o pripojenie je umiestnený v skrinke a musí mať platnú revíznú správu.

Odborné plynové zariadenie (OPZ):

OPZ zriaďuje žiadateľ o pripojenie a za technické riešenie OPZ zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.

1.2.2	Zriaďovateľ (investor) plynovodu, ktorým sa bude odberné plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie budúceho odberateľa plynu pripájať k existujúcej distribučnej sieti:	Žiadateľ o pripojenie
1.2.3	Veľkosť a druh RS (zariadenie slúžiace na zmenu tlaku):	

Regulátor tlaku plynu (RTP):

RTP zriaďuje žiadateľ o pripojenie je umiestnený v MaRZ a musí mať platný certifikát a revíznú správu.

1.2.4	Zriaďovateľ (investor) RS:	Žiadateľ o pripojenie
1.2.5	Špecifikácia, umiestnenie meradla a podmienky jeho inštalácie (zriaďovateľ - investor SPP - distribúcia, a. s.):	

Meranie zemného plynu:

Na základe predpokladaného odberu stanovujeme na meranie odberu zemného plynu určené meradlá : BK G4 – rozstup hrdiel 100 ± 0,5 - pre každé odberné miesto. Meradlá budú umiestnené v spoločných priestoroch. Za meradlom zemného plynu požadujeme umiestniť guľový uzáver. Osadiť určené meradlo zemného plynu môže iba oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s..

1.2.6	Ďalšie technické a obchodné podmienky pripojenia odberného plynového žiadateľa o pripojenie/budúceho odberateľa plynu zariadenia k distribučnej sieti:	
-------	--	--

2. Činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS) a žiadateľa v procese pripojenia

SPP-distribúcia, a.s. ako PDS zabezpečuje: montáž určených meradiel zemného plynu (meradlá budú osadené v skrinkách alebo v spoločných technicky vyhovujúcich a verejne prístupných priestoroch objektu. Túto predprípravu na meranie zabezpečuje žiadateľ o pripojenie).

Žiadateľ o pripojenie zabezpečuje na vlastné náklady:

1. Dodávku a montáž RTP, skrinky a ostatných montážnych komponentov, vrátane potrebnej projektovej dokumentácie v ktorej bude spracované i prepojenie s existujúcim pripojovacím plynovodom.
2. Zabezpečenia príslušných povolení (dotknutých orgánov i vlastníkov nehnuteľností).
3. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu odberného plynového zariadenia (OPZ).
4. Ak si to skutkový stav vyžiada i skrátenie existujúceho pripojovacieho plynovodu.

Za technické riešenie MaRZ, RS, PP a OPZ žiadateľa zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, STN 38 6413, STN 38

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

6415, STN 38 6442, STN EN 12 327, TPP 704 01, TPP 609 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12, TPP 906 01, TPP 935 02, PTN 100 16 a ostatných súvisiacich predpisov.

3. Postup žiadateľa pri osadení MaRZ

Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu osadenia MaRZ iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie činností v plynárenstve v zmysle Vyhľadky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. odporúča oprávnené osoby uvedené na www.spp-distribucia.sk.

UPOZORNENIE:

V prípade realizácie prác vykonaných neoprávnenou osobou nebudú splnené podmienky pripojenia a PDS nenainštaluje meradlo zemného plynu.

Po zrealizovaní všetkých prác na osadení RZ je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný odovzdať PDS na oddelenie prevádzky Pavlovova 2, 984 01 Lučenec, tieto doklady (vo fotokópii)

Právne doklady od RZ

1. Zmluva o pripojení k DS, vrátane vyjadrenia k žiadosti o pripojenie OPZ k distribučnej sieti
2. Všetky vyjadrenia k projektovej dokumentácii osadenia RZ a meradla v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), ak boli vydané

Technická dokumentácia od RZ

1. Projektová dokumentácia osadenia MaRZ, vrátane regulácie tlaku plynu a merania
2. Správa o odbornej prehliadke a skúške regulátora tlaku plynu
3. Zápis o tlakovej skúške na regulátore tlaku plynu
4. Atesty od použitého materiálu (uzávery, certifikát a atest od regulátora tlaku plynu(*), izolačný spoj)

4. Montáž meradla zemného plynu

Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do MaRZ predloží žiadateľ (budúci odberateľ - každý vlastník bytovej jednotky v bytovom dome samostatne) poštou alebo osobne v Zákazníckom centre (adresy zákazníckych centier: www.spp-distribucia.sk), za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady od OPZ:

1. Žiadosť o realizáciu pripojenia k distribučnej sieti a montáž meradla
2. Správa o odbornej prehliadke a skúške OPZ – kópia
3. Zápis o tlakovej skúške OPZ – kópia (nie starší ako 5 mesiacov)
4. Zápis o odovzdaní a prevzatí technicko – právnej dokumentácie (vydaný oddelením prevádzky) – kópia (tento zápis nie je možné nahradiť Zápisom o odovzdaní stavby)

Žiadateľ je povinný **min. 30 dní** pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže určeného meradla) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.

Vlastníkom MaRZ je žiadateľ o pripojenie. SPP – distribúcia, a.s. distribuuje zemný plyn do OPZ na základe podmienok dohodnutých v Zmluve o pripojení k distribučnej sieti.

Žiadateľ (odberateľ plynu) je povinný udržiavať pripojené OPZ v zodpovedajúcom technickom stave počas celej doby pripojenia.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete, na ktorú je pripojený.

Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané.

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedenej v tomto vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia si musí žiadateľ zaobstaráť sám na vlastné náklady.

**Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti
(kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)**

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

V zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0004/2013/P, číslo spisu 4269-2012-BA zo dňa 18.10.2012 je cena za pripojenie odberného plynového zariadenia odberateľa plynu v mimo domácnosti pre kategóriu maloodber (vrátane bytového domu) 175,82 € (uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty).

Poučenie o povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete súvisiace so štandardmi kvality:

Prevádzkovateľ distribučnej siete (spoločnosť SPP - distribúcia, a.s.) je podľa § 22 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach povinný dodržiavať štandardy kvality; evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Jedným zo štandardov kvality je aj písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti (§ 4 písm. a) nariadenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z. ktorým sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu).

Ak prevádzkovateľ distribučnej siete preukázateľne nedodrží uvedený štandard kvality, je povinný uhradiť svojmu odberateľovi (žiadateli o pripojenie) kompenzačnú platbu za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 5 eur, najviac 500 eur. Odberateľ nie je povinný preukazovať nedodržanie štandardov kvality. Uhradením kompenzačnej platby nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Upozornenie:

Žiadateľ o pripojenie/budúci odberateľ plynu je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení a pred žiadosťou o vydanie stavebného povolenia požiadať SPP - distribúcia, a.s. o overenie a vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení nachádzajúcich sa pred a v záujmovom území stavby. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie k existujúcim plynárenským zariadeniam (overenie, vytýčenie plynárenských zariadení) v záujmovom území stavby.

2.	Prevádzkovateľ distribučnej siete s pripojením odberného plynového zariadenia:	SÚHLASÍ	Predpokladaný termín pripojenia odberného miesta mesiac/rok:	3/2013
-----------	--	----------------	--	--------

3.	Odôvodnenie nesúhlasu s pripojením odberného plynového zariadenia:
-----------	--

Dátum vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete:	2013-02-06
--	------------

Spracovateľ vyjadrenia k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti:

Titul, meno, priezvisko, funkcia a tel. číslo:	Peter Matieska technik pre pripájanie do distrib. siete 0850269269
Podpis a pečiatka:	